Baugrubensicherung lt. Angaben vom Geotechniker

Anschlussplan 01B - OST

UK Hauptdecke -6,75

TIEFGARAGE UG3
1213,40 m² (ohne Rampe und Stiegen)
42 Stellplätze / davon 1 behindertengerecht

Erforderliche Belüftungsfläche TG UG3 (natürliche Belüftung)
1213,40 m² = 185,36m² = 1398,16m²
0,5% von 1398,70m² = 6,99m² ZULUFT erforderlich!
0,5% von 1398,70m² = 6,99m² ABLUFT erforderlich!

INFO für alle Fundamentplattenvertiefungen

Anschlussschacht Drainage
Ausführung lt. Bauleitung

Hausmeister
F= 75,28 m²
U= 36,06 m

GANG UG3.01
F= 78,29 m²
R= 8,35 m²
U= 11,45 m

Rampe von 3UG ins 2UG
86,36 m²

LAGER UG3 01
F= 73,32 m²
U= 43,56 m

Lager Musik
F= 80,28 m²/23,92m² nutzbar
U= 24,44 m

RAUMHÖHE: 1,50m

RAUMHÖHE: 2,00m

GERÄTELAGER
F= 62,85 m²
U= 33,99 m

Durchfahrtshöhe von 2,44m bis 2,00m

Lager UG3.02
F= 2,38 m²
U= 6,90 m

Schleuse UG3
F= 6,49 m²
U= 9,60 m

Lager UG3.03
F= 2,38 m²
U= 6,90 m

Arbeitsfuge

Lüftung unter Bodenplatte einlegen

Lüftungskanal lt. HSL

Leitung an Decke UG3

Fundamentplatte

Pumpensumpf

Elektro Leitungsführung

Lüftung

Decke

Aussparung für gepl. Rohrdurchführung

Sturzlänge über gepl. Türöffnung

Gefälleausbildung auf Aufbeton

Betonsäule

Fuge Schrammbord 5,0x5,0cm

Schrammbord +0,15 über FFB

Schrammbord +0,15 über FFB

Schrammbord

Linie im Gefälle

Fundament

Aussparung für Rohrdurchführung

Wandknick

Aussparung

Türe 60.05.03A EI30c

Türe 60.05.01A EI30c

Türe 60.05.05A EI30c

Türe 60.05.07A EI30c

Türe 60.05.08A EI30c

Türe 60.05.09A EI30c

Türe 60.05.10A EI30c

Türe 60.05.11A EI30c

Türe 60.05.12A EI30c

Türe 60.05.13A EI30c

Türe 60.05.14A EI30c

Türe 60.05.15A EI30c

Türe 60.05.16A EI30c

Türe 60.05.17A EI30c

Türe 60.05.18A EI30c

Türe 60.05.19A EI30c

Türe